



Oprava doskového kondenzátora ALFA LAVAL, typ M10-BWFD a výmena poškodeného čpavkového kompresora BITZER

Investor:

Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Vsetínska cesta 1354/15
020 39 Púchov

Názov akcie:

Oprava doskového kondenzátora
čpavku ALFA LAVAL, typ M10-BWFD
a výmena poškodeného čpavkového
kompresora BITZER

Realizácia:

máj 2013

Technické parametre:

Kondenzačný výkon kondenzátora	300 kW
Chlad. výkon kompresora BITZER	40 kW
Odparovacia teplota čpavku	-30 °C
Kondenzačná teplota čpavku	+35 °C
Teplotný spád chladiacej vody	27 / 32 °C
Použitie chladivo:	R717



PRIMACHLAD S.R.O.

Potočná 51
080 06 Prešov
Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

IČO: 45 524 271
IČ DPH: SK2023029019
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
č. ú.: 0505372344 / 0900
IBAN: SK3709000000000505372344
BIC: GIBASKBX

V roku 2013 fy. PRIMACHLAD, s.r.o. realizovala kompletnú opravu doskového kondenzátora čpavku vzhľadom na jeho netesnosť a havarijný stav. Lehota odstránenia havarijného stavu od termínu nahlásenia poruchy vr. dodávky náhradných kaziek s tesnením doskového kondenzátora zo Švédka bola do 48 hod. Súčasťou opravy chladiaceho zariadenia pre účely chladenia mrazirenských skladov bola aj výmena poškodeného čpavkového kompresora BITZER.

