



Chladienie nového distribučného centra BILLA Sered'

Investor:

BILLA, s.r.o.
Bajkalská 19/A
821 02 Bratislava

Názov akcie:

Chladienie nového distribučného centra BILLA Sered'

Realizácia:

01-04/2024

Technické parametre:

Chladiaci výkon	3 x 1000 kW
Výrobca chillerov	GEA/BluAstrum
Teplota na výparníku	-7/-3 °C
Kondenzačná teplota NH3	42 °C
Využitie odpadového tepla	Áno, na odtápanie chladičov vzduchu



Kúpeľná 3
080 01 Prešov
Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

IČO: 51 229 471
IČ DPH: SK2120638058
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606
BIC: GIBASKBX

V roku 2023 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala výstavbu nového zdroja chladu distribučného centra BILLA Sered' na nepriamy čpavkový systém chladenia s použitím glykolových chladičov vzduchu v chladených priestoroch. Potrubné rozvody chladenia a odtápania sa realizovali v nerezovom prevedení. Súčasťou nového zdroja chladu bola kompletná inštalácia okruhu využívajúceho odpadové teplo z chladiaceho zariadenia za účelom optimalizácie prevádzkových nákladov.

